

Nr. Cr.	Județ	Structură administrativă	Municipiu/ Oraș/ Comune etc.	Adresă primită de la solicitant			Adresă răspuns Transgaz			Soluție
				Emitent	Data	Conținut Document/ Subiect	Număr de înregistrare Transgaz	Data - Transgaz	Conținut Document/ Subiect	
1	VRANCEA	COMUNE	MOVILITA, PAUNESTI, RUGINESTI	ADI VALEA CAREGNEI	7/6/2022	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	59110	7/26/2022	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR MOVILITA, PAUNESTI, RUGINESTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.000 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=0,01+0,2 km. Racordare în conductă de înaltă presiune Ø32" Onești-Șendreni, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(662640), Y(510848).
2	VRANCEA	COMUNA	GAROafa	PRIMĂRIA GAROafa	5/10/2022	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	46556	6/9/2022	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI GAROafa	SRM cu capacitatea tehnologică de 3.249 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=0,01+0,1 km. Racordare în conductă de înaltă presiune Ø10" Racord SRMP Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(670132), Y(479004).
3	VRANCEA	COMUNE	MOVILITA, PAUNESTI, RUGINESTI	ADI VALEA CAREGNEI	5/6/2022	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	39319	5/16/2022	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR MOVILITA, PAUNESTI, RUGINESTI	Cel mai apropiat obiectiv aparținând ST, față de zona administrativ-teritorială a localității Ruginestii este conducta Ø32" Onești-Șendreni, PN 40 bar, care se găsește la distanța de cca. 0,52 km.
4	VRANCEA	COMUNE	URECHEȘTI, GUGEȘTI, POPEȘTI	PRIMĂRIA URECHEȘTI	8/23/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	63684	8/24/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR URECHEȘTI, GUGEȘTI, POPEȘTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 11.115 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord, PN 40 bar, L=0,01+0,1 km. Racordare în conductă de înaltă presiune Gherghheasa-Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 se vor stabili la faza de proiectare.
5	VRANCEA	COMUNE	TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	PRIMĂRIA TÂMBOEȘTI	8/20/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	64074	8/25/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR TÂMBOEȘTI, SIHLEA, OBREJIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	SRM cu capacitatea tehnologică de 12.282 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord, PN 40 bar, L=0,01+0,1 km. Racordare în conductă de înaltă presiune Gherghheasa-Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 se vor stabili la faza de proiectare.

6	VRANCEA	COMUNA	COTEȘTI	PRIMĂRIA COTEȘTI	5/31/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	44185	8/9/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COTEȘTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 3.000 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord, DN100, PN 40 bar, L=0,050 km. Racordare în conducta de înaltă presiune Ghergheasa-Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 se vor stabili la faza de proiectare.
7	VRANCEA	COMUNE	ȚIȘEȘTI, GĂROAFA	PRIMĂRIILE ȚIȘEȘTI, GĂROAFA	5/10/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	38251	5/18/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR ȚIȘEȘTI, GĂROAFA	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.804 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,05 km. Racordare în conducta de înaltă presiune Ø10" Racord SRMP Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671022), Y(482474).
8	VRANCEA	COMUNE	SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA, VIZANȚEA LIVEZI	PRIMĂRIILE SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA, VIZANȚEA LIVEZI	4/16/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	42913	6/4/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA, VIZANȚEA LIVEZI	SRM cu capacitatea tehnologică de 16.953 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord DN 200, PN 40 bar, L=0,05 km. Racordare în conducta de înaltă presiune Mărășești-Răcoasa, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 se vor stabili la faza de proiectare.
9	VRANCEA	COMUNA	COTEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI COTEȘTI		SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	23490	3/26/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR COTEȘTI, CĂRLIGELE, SLOBOZIA CIORĂȘTI	După finalizarea conducta de înaltă presiune Ø10" Ghergheasa-Focșani, PN 40 bar vă vom putea comunica coordonatele STEREO 70 ale posibilului punct de racordare în SNT.
10	VRANCEA	COMUNE	SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA	PRIMĂRIILE SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA	2/10/2022	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	27555	4/9/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR SOVEJA, CÂMPURI, RĂCOASA	Completare documentație. În baza datelor comunicate, SNTGN Transgaz va elabora un studiu tehnico-economic în vederea stabilirii eficienței extinderii SNT în zonă. Ulterior aceste lucrări vor fi incluse în PMDI.
11	VRANCEA	COMUNE	DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	PRIMĂRIA DUMBRĂVENI	3/11/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	23919	3/29/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	Completare documentație. În baza datelor comunicate, SNTGN Transgaz va elabora un studiu tehnico-economic în vederea stabilirii eficienței extinderii SNT în zonă.
12	VRANCEA	COMUNE	DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	PRIMĂRIILE DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	2/11/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	17961	3/9/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.382 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Dumbrăveni. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=1 km. Racordare în conducta Ø20" Focșani-Ghergheasa, PN 40 bar. (conducta Ø20" Focșani-Ghergheasa, PN 40 bar va fi cuprinsă în PMDI GTransgaz).
13	VRANCEA	COMUNE	COTEȘTI, CĂRLIGELE, SLOBOZIA-CIORĂȘTI	PRIMĂRIA COTEȘTI	3/2/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	23490	3/26/2021	ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE COTEȘTI, CĂRLIGELE, CIORĂȘTI	Completare documentație. În baza datelor comunicate, SNTGN Transgaz va elabora un studiu tehnico-economic în vederea stabilirii eficienței extinderii SNT în zonă.

14	VRANCEA	COMUNE	CIORĂȘTI, MĂICĂNEȘTI, NĂNEȘTI + PUIEȘTI-BZ + NĂMĂLOASA-GL	PRIMĂRIILE CIORĂȘTI, MĂICĂNEȘTI, NĂNEȘTI, + PUIEȘTI-BZ + NĂMĂLOASA-GL	2/22/2022	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	80200	10/21/2021	ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE CIORĂȘTI, MĂICĂNEȘTI, NĂNEȘTI, + PUIEȘTI-BZ + NĂMĂLOASA-GL	SRM cu capacitatea tehnologică de 15.300 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,01+0,1 km. Racordare în conducta de înaltă presiune Ø32" Onești-Sendreni, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(712876), Y(456750).
15	VRANCEA	COMUNE	COTEȘTI, CĂRLIGELE, SLOBOZIA-CIORĂȘTI	PRIMĂRIILE COTEȘTI, CĂRLIGELE, SLOBOZIA-CIORĂȘTI	1/25/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	13120	2/22/2021	ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE COTEȘTI, CĂRLIGELE, CIORĂȘTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 8.865 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona stabilită de solicitant. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,100 km. Racordare în conducta Ø10" Ghergheasa-Focșani, PN 40 bar. Conducta de înaltă presiune Ø10" Ghergheasa-Focșani, PN 40 bar este în proiectare fiind declarată obiectiv de interes național prin HG 615/31.07.2020
16	VRANCEA	COMUNA	ȚIFEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI ȚIFEȘTI	1/23/2021	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	9131	2/9/2021	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI ȚIFEȘTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 4.432 Smc/h, PN 40 bar amplasat în extravilanul localității Igești. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,24 km. Racordare în conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671022), Y(482474).
17	VRANCEA	COMUNA	JARIȘTEA	PRIMĂRIA COMUNEI JARIȘTEA	12/16/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	2433	1/15/2021	EXTINDERE REȚEA G.N. ÎN LOCALITĂȚILE APARTINĂTOARE COMUNEI JARIȘTEA	Alimentarea cu gaze naturale se va face prin mărirea capacității SRMP Odobești de la 2.000 la 3.900 Smc/h. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,025 km. Racordare în conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668736), Y(471278).
18	VRANCEA	COMUNE	BOLOTEȘTI, JARIȘTEA, VIDRA	PRIMĂRIA COMUNEI BOLOTEȘTI	12/16/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	72036	12/17/2020	ALIMENTAREA CU G.N. A COMUNELOR BOLOTEȘTI, JARIȘTEA, VIDRA	SRM cu capacitatea tehnologică de 2.533 Smc/h, PN 40 bar amplasat în vecinătatea SRM Odobești. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=0,015 km. Racordare în conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668735), Y(471278).
19	VRANCEA	COMUNE	BROȘTENI, REGHIU, MERA, ANDREIAȘU DE JOS	PRIMĂRIILE BROȘTENI, REGHIU, MERA, ANDREIAȘU DE JOS	12/9/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	73809	12/30/2020	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR BROȘTENI, REGHIU, MERA, ANDREIAȘU DE JOS	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.355 Smc/h, PN 40 bar amplasat în limita zonei administrativ teritoriale a localității Broșteni. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=20 km. Racordare în conducta Ø20" Racord SRM Mărșești, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671724), Y(489942).
20	VRANCEA	COMUNE	GUGEȘTI, URECHEȘTI, POPEȘTI, DUMBRĂVENI, GURA CALIȚEL, BORDEȘTI, TIMBOEȘTI, SIHLEA, OBREIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	COMUNITATE VRANCEA SUD	11/24/2020	SOLICITARE AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU	69641	12/7/2020	ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE GUGEȘTI, URECHEȘTI, POPEȘTI, DUMBRĂVENI, GURA CALIȚEL, BORDEȘTI, TIMBOEȘTI, SIHLEA, OBREIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	SRM cu capacitatea tehnologică de 32.397 Smc/h, PN 40 bar amplasat în limita zonei administrativ teritoriale a localității Voetin (aparținătoare comunei Sihlela). Conducta de racord DN 300, PN 40 bar, L=22,2 km. Racordare în conducta Ø20" Sihleța-București, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(676915), Y(419396).
21	VRANCEA	COMUNE	BILIEȘTI, SURAIA	PRIMĂRIILE BILIEȘTI, SURAIA	11/20/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	71724	12/16/2020	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR BILIEȘTI, SURAIA	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.593 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Biliștei. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=14 km. Racordare în conducta Ø20" Onești-Tecuci-Sihleța, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(688465), Y(481575).

22	VRANCEA	ORAȘ	FOCȘANI	PRIMĂRIA MUNICIPALITĂȚII FOCȘANI	11/19/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	73666	12/29/2020	ALIMENTARE CU G.N. SISTEM DISTRIBUȚIE ÎNCHIS -ENET FOCȘANI	SRM cu capacitatea tehnologică de 18.995 Smc/h, PN 40 bar amplasat în apropierea SRM Focșani. Conducta de racord DN 250, PN 40 bar, L=20 km. Racordare în conducta Ø20" Racord SRM Mărășești, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671713), Y(489936).
23	VRANCEA	COMUNE	DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRĂVENI	11/19/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	69795	12/8/2020	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNELOR DUMBRĂVENI, BORDEȘTI, GURA CALIȚEI	SRM cu capacitatea tehnologică de 4.591 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Dumbrăveni. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=34,5 km. Racordare în conducta Ø20" Siliștea-București, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(519624), Y(324362).
24	VRANCEA	COMUNA	VĂNĂTORI	PRIMĂRIA COMUNEI VĂNĂTORI	11/4/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	68779	12/3/2020	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI VĂNĂTORI	SRM cu capacitatea tehnologică de 2.322 Smc/h, PN 40 bar amplasat în extravilanul localității Balta Rajei. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=6,6 km. Racordare în conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(669770), Y(476689).
25	VRANCEA	COMUNE	HOMOCEA, PLOSCUȚENI	PRIMĂRIILE HOMOCE, PLOSCUȚENI	10/13/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	62594	11/2/2020	INFINTARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE HOMOCEA, PLOSCUȚENI	SRM cu capacitatea tehnologică de 5.488 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Homocea. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,03 km. Racordare în conducta Ø20" Tigmandru-Hetiur-Onesți-Tecuci-Siliștea, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671828), Y(671828).
26	VRANCEA	COMUNA	CIORĂȘTI	SST GRUP TERMO	9/3/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	56697	10/7/2020		SRM cu capacitatea tehnologică de 1.200 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Satu Nou. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=16,5 km. Racordare în conducta Ø20" Siliștea-București PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(691176), Y(424967).
27	VRANCEA	COMUNE	NARUJA, VALEA SĂRII	SST GRUP TERMO	8/19/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	48750	8/31/2020	INFINTARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE NARUJA, VALEA SĂRII	SRM cu capacitatea tehnologică de 1.000 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Colacu (aparținătoare comunei Valea Sării). Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=22 km. Racordare în conducta Ø6" Racord SRM Panciu, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(664870), Y(487958).
28	VRANCEA	COMUNA	HOMOCEA	PRIMĂRIA COMUNEI HOMOCEA	8/13/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	48745	8/31/2020	INFINTARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA HOMOCEA	SRM cu capacitatea tehnologică de 3.905 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a localității Homocea. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=0,03 km. Racordare în conducta Ø20" Tigmandru-Hetiur-Onesți-Tecuci-Siliștea, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671828), Y(517244).
29	VRANCEA	COMUNE	GUGEȘTI, URECHEȘTI, POPEȘTI, DUMBRĂVENI, GURA CALIȚEI, BORDEȘTI, TIMBOEȘTI, SÎHLEA, OBREIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	ASOCIAȚIA VRANCEA SUD		SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	35212	6/25/2020	INFINTARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE GUGEȘTI, URECHEȘTI, POPEȘTI, DUMBRĂVENI, GURA CALIȚEI, BORDEȘTI, TIMBOEȘTI, SÎHLEA, OBREIȚA, SLOBOZIA BRADULUI	SRM cu capacitatea tehnologică de 12.663 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a comunei Urecheshi. Conducta de racord DN 200, PN 40 bar, L=13 km. Racordare în conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668713), Y(471316)

30	VRANCEA	COMUNA	SLOBOZIA BRADULUI	PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA BRADULUI	7/2/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	39675	7/16/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SLOBOZIA BRADULUI	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Slobozia Bradului este conducta Ø20" Siliștea-București, PN 40 bar, situată la o distanță de cca. 29,2 km.
31	VRANCEA	COMUNA	NĂNEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI NĂNEȘTI	6/12/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	36256	7/1/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA NĂNEȘTI	Se va elibera o soluție de racordare după finalizarea conductei Ø16" Liești-focșani, PN 40 bar.
32	VRANCEA	COMUNA	BORDEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI BORDEȘTI	6/25/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	39065	7/14/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE BORDEȘTI, POPEȘTI, DUMBRAVENI, SLOBOZIA BRADULUI	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Popești este conducta Ø10" Racord SRM Focșani, PN 40 bar, situată la o distanță de cca. 15,7 km.
33	VRANCEA	COMUNE	ȚIFESTI, BOLOTEȘTI, ADI PLAIURILE PUTNEI, VIDRA, VALEA SĂRII, BĂRSEȘTI, NEGRILEȘTI, PĂULEȘTI, TULNICI	IFRA PLAN București	5/27/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	31823	6/10/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȚIFESTI, BOLOTEȘTI, ADI PLAIURILE PUTNEI, VIDRA, VALEA SĂRII, BĂRSEȘTI, NEGRILEȘTI, PĂULEȘTI, TULNICI	SRM cu capacitatea tehnologică de 31.659 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a comunei Băinești (aparținătoare comunei Țifesti). Conducta de racord DN 300, PN 40 bar, L=7,2 km. Racordare în conducta Ø20" Racord SRM Mărășești, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(671663), Y(489892)
34	VRANCEA	COMUNE	RUGINESTI, PĂUNEȘTI, MOVILIȚA, STRĂOANE, RĂCOASA, CÂMPURI, SOVEJA, FIȚIONEȘTI, VIZANȚEA-LIVEZI	IFRA PLAN București	5/27/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	31825	6/10/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE RUGINESTI, PĂUNEȘTI, MOVILIȚA, STRĂOANE, RĂCOASA, CÂMPURI, SOVEJA, FIȚIONEȘTI, VIZANȚEA-LIVEZI	SRM cu capacitatea tehnologică de 31.659 Smc/h, PN 40 bar amplasat în zona administrativ teritorială a comunei Ruginești. Conducta de racord DN 300, PN 40 bar, L=0,543 km. Racordare în conducta Ø32" Coroi-Bordoșiu-Onesti-Șendreni, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(662931), Y(510439)
35	VRANCEA	COMUNA	BĂLEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI	5/25/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	32750	6/15/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BĂLEȘTI	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Bălești este conducta Ø20" Siliștea-București, PN 40 bar, situată la o distanță de cca. 19,7 km.
36	VRANCEA	COMUNA	ȚIRLIGELE	PRIMĂRIA COMUNEI ȚIRLIGELE	5/19/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	30033	5/29/2020	INIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȚIRLIGELE	SRM cu capacitatea tehnologică de 2.955 Smc/h, PN 40 bar, amplasat în limita administrativ teritorială a localității Cărligele. Conducta de racord DN 150, PN 40 bar, L=7,2 km. Racordare în conducta Ø10" Racord alimentare gaz SRMP Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668710), Y(471309) sau la distanță de cca. 7,2 km de comuna Cărligele se află SRMP Focșani. Deoarece la nivelul SRMP Focșani există debitul disponibil de 9.264 Smc/h, se poate asigura necesarul de gaze pentru comuna Cărligele prin extinderea sistemului de distribuție adiacent de SRMP Focșani. În acest caz solicitantul trebuie să se adreseze DISTRIGAZ SUD REȚELE București.

37	VRANCEA	COMUNA	SURAIA	PRIMĂRIA COMUNEI SURAIA		SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	28767	5/25/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SURAIA	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Suraia este conducta Ø16" Liești-Focșani, PN 40 bar, situată la o distanță de cca. 1 km. Soluția e posibilă doar după execuția conductei Ø16" Liești-Focșani, PN 40 bar.
38	VRANCEA	COMUNA	GOLEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI GOLEȘTI		SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	28773	5/25/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GOLEȘTI	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Golești este conducta Ø16" Liești-Focșani, PN 40 bar, (în stadiul de proiectare) situată la o distanță de cca. 0,5 km.
39	VRANCEA	COMUNA	BILIEȘTI	PRIMĂRIA COMUNEI BILIEȘTI	5/11/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	28769	5/25/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BILIEȘTI	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Biliiești este conducta Ø16" Liești-Focșani, PN 40 bar, (în stadiul de proiectare) situată la o distanță de cca. 3 km.
40	VRANCEA	COMUNA	TÎMBOEȘTI	SST GRUP TERMO	2/28/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	17518	3/20/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA TÎMBOEȘTI	SRM cu capacitatea tehnologică de 600 Smc/h, PN 40 bar, amplasat la limita administrativ teritorială a localității Timboești. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=23 km. Racordare în conducta Ø10" Racord alimentare gaz SRMP Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668713), Y(471316). sau La distanța de cca. 19 km de comuna Timboești se află SRMP Focșani. Deoarece la nivelul SRMP Focșani există debitul disponibil de 9.170 Smc/h, se poate asigura necesarul de gaz pentru comuna Timboești prin extinderea sistemului de distribuție adiacent de SRMP Focșani. În acest caz solicitantul trebuie să se adreseze DISTRIGAZ SUD REȚELE București.
41	VRANCEA	COMUNA	OBREIȚA	SST GRUP TERMO	2/28/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	17862	3/23/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA OBREIȚA	SRM cu capacitatea tehnologică de 400 Smc/h, PN 40 bar, amplasat la limita administrativ teritorială a localității Obrejița. Conducta de racord DN 100, PN 40 bar, L=25,20 km. Racordare în conducta Ø10" Racord alimentare gaz SRMP Focșani, PN 40 bar. Punct de racordare-coordonate STEREO 70 estimate: X(668713), Y(471316). sau La distanța de cca. 19 km de comuna Obrejița se află SRMP Focșani. Deoarece la nivelul SRMP Focșani există debitul disponibil de 9.170 Smc/h, se poate asigura necesarul de gaz pentru comuna Obrejița prin extinderea sistemului de distribuție adiacent de SRMP Focșani. În acest caz solicitantul trebuie să se adreseze DISTRIGAZ SUD REȚELE București.
42	VRANCEA	COMUNA	REGHIU	PRIMĂRIA COMUNEI REGHIU	2/10/2020	SOLICITARE AVIZ DE PRINCIPIU	10555	2/21/2020	INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA REGHIU	Cel mai apropiat obiectiv (aparținând SNT) de zona administrativ teritorială a localității Sindrieni este conducta Ø10" Racord alimentare gaz SRMP Panciu, PN 40 bar, situată la o distanță de cca. 20,02 km.