

Nr. Crt.	Denumire centru	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate apartinatoare*** **
1	Module familiale Odobești - Centrul de asistență și sprijin "Ionuț"	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022	s a intocmit un pvcc pentru toate cele 6 MODULE FAMILIALE . S a aplicat un averisment. Deficienta de informare a fost remediata pe timpul incheierii procesului verbal.	DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
2	Module familiale Odobești - Centrul asistență și sprijin "George"	CJPC:	unitate aflata in renovare	DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
3	Module familiale Odobești - Modul familial "Johnny England II"	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022		DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
4	Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Odobești	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022 S au constatat abateri privind starea bailor si instalatiilor sanitare exista fisuri in gresie / bucati lipsa scurgerea din paviment nu este igienizata . Linoleum ul este dezlipit in zona plintei cu acumulari masive de praf impuritati. Aceleasi abateri au fost constatate si la controlul Cjpc Vrancea precedent. Astfel se constata ca masura de remediere nu a fost respectata.	pvcc / 2 sanctiuni/ 8000 lei + avertisment	DGASPC
		ISUVN - Punerea în funcțiune a Sistemului de detecție nu s-a făcut după obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzute de prezenta lege. ISUVN - Se depozitează materiale combustibile (saltele) lipite de construcții (camera centralei termice și magazii	ISUVN - 3 Avertismente	
		ITM: 1	1 AMENDA = 4000 LEI	
5	Module familiale Odobești - Centrul asistență și sprijin "Irina"	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022		DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
6	Module familiale Odobești - Modul familial "Johnny England I"	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022		DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
7	Module familiale Odobești - Centrul de asistență și sprijin "Mariana"	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022		DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	
8	Modul Familial Ștefănița-Module Familiale Odobești	CJPC: abatere informare preparate culinare - in lista meniu nu ofera informatii cu privire la prezenta unor substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta, nu ofera informatii nutritionale , conform Ord ANPC 201/2022		DGASPC
		DSP: Lipsa cursurilor de igiena personal angajat	0	
		ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 1 Avertisment	
		ITM: 0	0	

9	Locuință Minim Protejată (LmP) Casa Anca Odobești	CJPC: SE CONSTATĂ INFILTRAȚII ALE APEI CA URMARE A UNEI INUDAȚII. A FOST SCHIMBATĂ CADA CU DEFICIENȚE URMÂND A SE REMEDIA ABATEREA CONSTATATĂ. DSP: Infiltrații reduse ale apei la nivelul pereților, în curs de remediere.	- 0	DGASPC
10	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) II Odobești	CJPC: SE CONSTATĂ GRUPURILE SANITARE NEÎNTREȚINUTE ȘI NEIGIENIZATE CORESPUNZĂTOR, CU INFILTRAȚII DE APĂ, IGRASIE, VAR CARE SE COȘCOVEȘTE ȘI BUCĂȚI DE TENCUILALĂ CE AU CĂZUT. LA DUȘURI SE CONSTATĂ BUCĂȚI DE FAIANȚĂ DESPRINSE/LIPSĂ, OBIECTE SANITARE (ROBINEȚI, TEAVĂ, PARĂ DUȘ) RUGINITE. LA SALA DE MESE (UNDE SERVESC MASA CEI DE LA CIA 2 ȘI CITO) SE CONSTATĂ MOBILIER VECHI, GRESIE/FAIANȚĂ SPARTE. DE ASEMENEA, ÎN BLOCUL ALIMENTAR SE CONSTATĂ TEVI RUGINITE, SCURGERI DE CANAL NEÎNTREȚINUTE ȘI NEIGIENIZATE CORESPUNZĂTOR, GRESIE/ FAIANȚĂ SPARTE. DSV: In spatiul destinat servirii mesei ,s-a constatat gresia si faianta crapata, iar pe alocuri rupta DSP: Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă deteriorări și necesită igienizare; 2.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale.	INVITAȚIE Termen de remediere Avertisment + Amendă contravențională 2400 lei	DGASPC
11	Centrul de Îngrijire și Asistență I Odobești	CJPC: SE CONSTATĂ LA GRUPURILE SNITARE ȘI DUȘURI DEFICIENȚE DIN PUNCT DE VEDERE AL NEÎNTREȚINERII ȘI NEIGIENIZĂRII CORESPUNZĂTOARE, TEVI DE SCURGERE CU MIZERIE (MUCILAGIU ȘI/SAU MUCEGAI), OBIECTE SANITARE CU RUGINĂ, INFILTRAȚII DE APĂ ȘI IMPLICIT IGRASIE, URMARE CĂRUIA VARUL SE COȘCOVEȘTE. DSP: Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă deteriorări și necesită igienizare; 2.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale.	INVITAȚIE Avertisment + Amendă contravențională 2400 lei	DGASPC
12	Locuință minim Protejată (LmP) Casa Luminița Odobești	CJPC: NU AU FOST IDENTIFICATE PROBLEME		DGASPC
13	Locuință Minim Protejată (LmP) Casa Clara Odobești	CJPC: SCARA DE ACCES LA MANSARDĂ A AVUT MOCHETĂ CARE A FOST DESPRISĂ ȘI TOTODATĂ S-AU EXFOLIAT BUCĂȚI DE VOPSEA. SE CUNOAȘTE SITUAȚIA CONSTATATĂ ȘI CARE ESTE ÎN CURS DE REMEDIERE.		
14	Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CAbR) Jariștea	CJPC: NU EXISTĂ APĂ CALDĂ. LA GRUPURILE SANITARE SE CONSTATĂ CĂZI CU PUNCTE DE RUGINĂ, CĂZI SPARTE, VENTILATOARE DE AERISIRE CU MIZERIE, SAU VENTILATOARE LIPSĂ, CALORIFERE RUGINITE. ÎNTR-UN GRUP SANITAR SE CONSTATĂ IGRASIE, IGRASIE ÎNTĂLINITĂ ȘI PE HOLURI DE LA CAMERE. PE HOLURILE PRINCIPALE SE CONSTATĂ GRESIE/FAIANȚĂ SPARTE ȘI LIPSĂ. LA SALA DE MESE MOBILIERUL ESTE ÎNVECHIT, IAR LA BLOCUL ALIMENTAR ÎN DULAPUL PENTRU VESELĂ SE CONSTATĂ MIZERIE. DSP: Pereții și plafonul din grupul sanitar prezintă un grad mare de deteriorare, obiectele sanitare deteriorate și cu urme de rugină; 2. Nerespectarea normelor de igienă privind frecvența de schimbare a lenjeriei de pat; 3.Neasigurarea apei calde curente în unitate; 4.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale; 5. Lipsa site împotriva vectorilor la ferestre. ISUVN - IDSAI nu funcționează corect în sensul că centrala este oprită ISUVN - Nu se asigură verificarea hidranților interiori	INVITAȚIE Avertisment + Amendă contravențională 5600 lei ISUVN - 4 Avertismente	DGASPC
15	CITO Odobești	CJPC: CITO ODOBEȘTI SE AFLĂ ÎN REORGANIZARE/RESTRUCTURARE ȘI NU DEȚINE AUTORIZAȚIE. FAȚĂ DE CELE MENȚIONATE ANTERIOR LA CITO ODOBEȘTI SE CONSTATĂ FAPTUL CĂ ETAJUL 3 (CORPULPRINCIPAL) ESTE ÎN MODERNIZARE. LA ETAJUL 2 (CORPUL PRINCIPAL) SE CONSTATĂ GRUPURILE SANITARE NEÎNTREȚINUTE ȘI NEIGIENIZATE CORESPUNZĂTOR, CU INFILTRAȚII DE APĂ, IGRASIE, MUCEGAI, VAR CARE SE COȘCOVEȘTE ȘI BUCĂȚI DE TENCUILALĂ CE AU CĂZUT. LA DUȘURI SE CONSTATĂ BUCĂȚI DE FAIANȚĂ DESPRINSE/LIPSĂ, OBIECTE SANITARE (ROBINEȚI, TEAVĂ, PARĂ DUȘ) RUGINITE. PE HOL SE CONSTATĂ MOCHETĂ (LINOLEUM) VECHI, RUPT ȘI PĂTAT, IAR ÎN DORMITTOARE UNELE PATURI DIN LEMN SUNT NECONFORME. MAGAZIILE ÎN CARE SUN T DEPOZITATE MATERIALE NECESARE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE NU SUNT ÎNȚREȚINUTE ȘI IGIENIZATE CORESPUNZĂTOR. DSV: In spatiul destinat servirii mesei ,s-a constatat gresia si faianta crapata, iar pe alocuri rupta DSP: Lipsa ASF (sunt în proces de restructurare); 2. Pereții și plafonul din grupul sanitar și din holuri sunt deteriorați și cu igrasie; 3.Nerespectarea normelor de igienă privind frecvența de schimbare a lenjeriei de pat; 4.Nerespectarea condițiilor privind depozitarea temporară a deșeurilor provenite din activități medicale;	INVITAȚIE Termen de remediere Avertisment + Amendă contravențională 4000 lei	DGASPC

		ISUVN - Nu se asigură menținerea în stare de funcționare, la parametrii proiectați, a grupului electrogen acționat cu motor termic care constituie sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor, deoarece a fost achiziționat un echipament electric necesar, dar care nu a îndeplinit condițiile tehnice de funcționare motiv pentru care a fost acționat în instanță furnizorul piesei, iar pînă la pronunțarea Instanței de judecată nu se pot solicita fonduri, pe lista de investiții, pentru un alt echipament; ISUVN - IDSAI nu funcționează corect în sensul că centrala prezintă erori	ISUVN - 3 Avertisment	
16	Modul familial "Cuore" - Centrul de asistență și sprijin Focșani	ISUVN - Nu se asigură echiparea minimă cu stingătoare ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosesc contacte imperfecte la conexiuni și legăturit, ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări CJPC: Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Lipsa informațiilor detaliate ingrediente meniu (meniu săptămânal afișat) - ANPC. DSP: Paviment, pereți, grupuri sanitare-necesita lucrări de igienizare; mobilierul(noptiere)-deteriorate, necesita înlocuire	ISUVN - 3 Avertismente ANPC - 1/10000 lei + 1 Av (*un PVCC - 3 module familiale, poz 1,6,7 din tabel). Interzicerea utilizării produselor nesigure.	DGASPC
17	Centrul social cu destinație multifuncțională Sf. Teodor	ISUVN - nu se asigură verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu ISUVN - se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat ISUVN - Instalația de captare și scurgere la pământ a energiei electrice atmosferice nu este menținută în stare de funcționare conform reglementărilor specifice CJPC: Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure.	ISUVN - 4 Avertismente ANPC - 1/10000 lei. Interzicerea utilizării produselor nesigure.	DGASPC
18	Asistenți Maternali Profesioniști			DGASPC
19	Centrul rezidențial Casa cu flori - îngrijire bătrâni	ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări ISUVN - Nu sunt prevăzute corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare în grupurile sanitare destinate pentru persoane cu dizabilități CJPC: Fara abateri semnificative - ANPC. DSP: Nerespectarea structurii functionale prevazuta in ASF; Neefectuarea instruirii profesionale privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena; neutilizarea corecta a produselor biocide, conform instructiunilor producatorului; Depozitarea necorespunzatoare a recipientelor de colectare a deseurilor solide	ISUVN - 2 Avertismente - 20,800 lei	SC CASA MIRCEA+MIHA I SRL
20	Modul Familial "Johnny England III"			DGASPC
21	Modul familial "Forget me Not" - Centrul de asistență și sprijin Focșani	ISUVN - Sub casa scării (scara exterioară), se depozitează materiale combustibile. ISUVN - Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat CJPC: Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Neevidențierea ingredientelor alergene în liste (meniu săptămânal afișat, anexa informațiilor detaliate) - ANPC. DSP: Depozitarea necorespunzatoare a recipientelor de colectare a deseurilor solide; Neefectuarea instruirii profesionale privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena	ISUVN - 8 Avertismente * vezi pct.1 5,000 lei	DGASPC
22	Modul familial "Ana și Danny" - Centrul de asistență și sprijin Focșani	ISUVN - Nu se asigură echiparea minimă cu stingătoare ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un corp de iluminat cu incandescență fără a fi protejat, ISUVN - O parte din corpurile de iluminat de evacuare nu funcționează CJPC: Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure. Lipsa informațiilor detaliate ingrediente meniu (meniu săptămânal afișat) - ANPC. DSP: Neefectuarea de către personal a instruirii profesionale privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena; peretii din dormitoare, grupul sanitar necesita lucrari de igienizare DSP Vrancea	ISUVN - 3 Avertismente * vezi pct.1	DGASPC
23	Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul centrului social multifuncțional cantina de ajutor social și cămin persoane vârstnice	CJPC: Abateri informare în listele meniu cu privire la alergeni, calcul caloric, existența aditivilor ITM: ISUVN - se diminuează gabaritul căilor de acces și evacuare	Avertisment 1 AVERTISMENT ISUVN - 2 Avertismente	DAS FOCȘANI
24	Adăpost de noapte Bahne Focșani	DSP: Pereti care prezinta grad de deteriorare IPJ: Nerespectarea măsurilor minime de securitate în munca și lipsa analiza de risc la securitate în munca. CJPC: Nerespectare conditiilor , pereti cu infiltratii	Avertisment 2 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor HG 301/2012, ambele cu avertisment Avertisment	S.N.C.R.

		ITM:	3 AVERTISMENTE	FILIALA VN
		ISUVN - nu se asigura verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu	ISUVN - 3 Avertismente	
25	Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cotești	CJPC: Lista meniu afisata in sala de mese nu cuprinde informatii cu privire la alergeni, valori nutritionale, contrar prevederilor Ord 201/2022 . Nu se afla afist orarul de functionare / vizite 2. s au constat abateri la grupurile sanitare manere de inox cu petede rugina . Abaterile de informare au fost remediate pe timpul controlului, Au fost vizualizate noile bari ce vor fi inlocuite . Masura remediere termen 30 zile	2 avertismente	DGASPC
		DSP: Modificarea structurii funcționale, prin suplimentarea numarului de locuri;nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activități medicale	7,400 lei	
		ISU VN - Nu s-au obținut Autorizațiile de securitate la incendiu pentru lucrările de montare a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența HGR 571/2016.	ISUVN - 2 Avertismente	
26	Module familial Dumbrăveni	CJPC: Nu asigura la prestarea serviciului, in totalitate , conditiile stabilite in actele normative in vigoare. Astfel, nu esteexpus in exteriorul cladirii denumirea, tipul si insemnele privind categoria centrului ; in unitateexistadoua grupuri sanitare unde s au constat abateri privind starea de curatenie, rosturile de la cadite sunt patate , negre, depuneri de calcar inclusiv pe peretii cabinelor. scurgerea din paviment este neigienizata, nu are clopot , fapt ce duce la emanare de mirosuri in zona; sunt portiuni lipsa in plinta din camere si holul de acces, fapt ce a dus la acumulari masive de praf; mizerie in exces dupa paturi; usa camera etaj degradata ,lovita fisurata;praguri degradate la usi. Masura Remediere deficiente 30 zile	10000	
		DSP: Lipsa certificatelor privind noțiunile fundamentale de igienă;nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor	9,000 lei	
		ISU VN - Sub casa scăriilor, se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție ISU VN - Punerea în funcțiune a Sistemului de detecție nu s-a făcut după obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzute de prezenta lege. Nu sunt afișate instrucțiunile de exploatare și schema circuitelor. Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției. ISU VN - Golul prevăzut în planșeul spre pod nu se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute ISU VN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 4 Avertismente	DGASPC
27	Centrul de Îngrijire și Asistență Sf.Maria Golești	CJPC: Abateri informare lista meniu lipsa informatii conform Ord 201/2022 ; 2. s au constat abateri cu privire la starea de curatenie a caditelordin bai, urme de mucegai pe chederul din jurul caditelor, manerele de inox suport pentru intrare iesire cadite prezinta urme de rugina iar la unele capacele ce mascheaza sistemul de prindere nu sunt lipite deperete. Masura Remediere deficiente termen 30 zzzzile	2 Avertismente	DGASPC
		DSP: Nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale;neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor	10,400 lei	
		ISU VN - Depozitare sub casa scării a obiectelor de mobilier ISU VN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate in interiorul carcaselor, schemelor electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel incit sa fie ușor de identificat pentru manevre, reparații si verificări	ISUVN - 3 Avertismente	
28	Centrul de asistență și suport pentru persoane vârstnice Fitionești	DSP: Nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activități medicale; 2. Deteriorări ale pereților în spațiile de cazare.	2400lei; Avertisment	UAT - PRIMĂRIA FITIONEȘTI
		IPJ: Unitatea nu are montat sistem de alarma si sistem de control acces, nu are intocmit proiect pentru sistemele de securitate conform prevederilor art. 8^1 din Anexa la H.G. Nr. 301/2012	Avertisment	
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor si a butoanelor manuale	ISUVN - 2 Avertismente	
		ITM: Lipsa copieii CIM la locul de munca.	0	
	Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sf. Ioan Panciu	DSP: Obiecte sanitare neigienizate; 2.Neefectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare; 3. Lipsa fișelor de aptitudini medicale personal; 4. Neasigurarea apei curente calde.	Avertisment; 10.000 lei;	
		DSV: Zona ce cuprinde blocul alimentar prezenta rugina pe cele 6 sifoane de scurgere ,bucati de gresie si faianta sparta ,usile din incinta prezinta rugina in zona balamalelor, pereti fisurati, pe alocuri var sarit si egrasie la nivelul tavanului.	Amenda contravenționala de 2000 lei	
		IPJ: Unitatea nu are montat sistem de alarma si sistem de control acces, nu are intocmit proiect pentru sistemele de securitate conform prevederilor art. 8^1 din Anexa la H.G. Nr. 301/2012	Avertisment	

29		ISUVN - Sub casa scării, se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție ISUVN - Nu se realizează periodic, pe baza unui grafic revizia instalațiilor electrice de iluminat, de forță sau de curenți slabi (tablouri de distribuție, siguranțe, starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiuni), de către persoane fizice sau juridice autorizate, cu excepția verificării sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice, valabile la momentul controlului	ISUVN - 2 Avertismente	Direcția de Asistență Socială Panciu
		CJPC:Surgeri de canalizare neîntreținute și neigienizate în blocul alimentar și grupuri sanitare din dormitoare. Parchet umflat urmare unei inundații, ușă fără broască și mâner. În dormitoare pereți murdari ce necesită igienizare/văruire.	AMENDĂ 10000/1000 LEI + AVERTISMENT	
30	Modul Familial Fortuna - Module familiale Panciu	DSP:Lipsa certificatelor privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă	Avertisment	DGASPC
		IPJ:Unitatea nu are montat sistem de control acces, nu are încheiat contract de mentenanță pentru sistemele de securitate cu o societate specializată conform prevederilor art. 8^1 din Anexa la H.G. Nr. 301/2012	0 (continua verificarile)	
		ISUVN - Pe casa scării, se depozitează materiale, elemente de mobilier, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și anume, conductoare electrice neizolate corespunzător față de materialele combustibile pe care sunt pozate	ISUVN - 2 Avertismente	
		CJPC:Igrasie și mușegai în grupul sanitar, scurgere canalizare neîntreținute și neigienizată, calorifere ruginite.	INVITAȚIE	
31	Locuință Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Panciu	NEFUNCTIONAL		
32	Locuință Maxim Protejată (LMP) Păunești	DSP:Lipsa certificatelor privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; 2.Pereții din bucătărie și hol prezintă zone de degradare;	Avertisment	DGASPC
		IPJ:Unitatea nu are montat sistem de control acces, nu are încheiat contract de mentenanță pentru sistemele de securitate cu o societate specializată conform prevederilor art. 8^1 din Anexa la H.G. Nr. 301/2012	0 (continua verificarile)	
		ISUVN - Golul prevăzut în planșeul spre pod nu se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție , semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI) la construcții, întrucât echipamentul de control și semnalizare (ECS) prezintă erori.	ISUVN - 3 Avertismente	
		CJPC:Surgere canalizare neîntemeiată și neigienizată, gaură în perete, priză fără protecție.	AVERTISMENT	
33	Căminul pentru persoane vârstnice O nouă Șansă	AJPIS :programele de recuperare/ reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarilor nu sunt făcute pentru toți beneficiarii -programe de socializare sau terapii ocupaționale nu se fac cu beneficiarii	AVERTISMENT VERBAL	DGASPC
		DSP:spații igienizate necorespunzător; depozitare necorespunzătoare a deșeurilor menajere; neasigurarea capacității de uscare a lenjeriei; neefectuarea curățeniei de către personalul responsabil;neasigurarea dotării cu materialele de curățenie conforme, pentru cabinetul medical.- DSP Vrancea	2-AVERTISMENT	
		IPJ :neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1-AVERTISMENT	
		ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție , semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI) la construcții, întrucât echipamentul de control și semnalizare (ECS) prezintă erori. ISUVN - Nu se asigură marcarea în totalitate a căilor de evacuare cu iluminat de siguranță, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte	ISUVN - 3 Avertismente	
		CJPC :Utilizarea în cadrul prestării serviciilor sociale de produse și proceduri nesigure (produse cosmetice și de curățenie cu DMD expirate sau cu DMD initial sters, restantat). Lipsa informații detaliate ingrediente meniu (meniu săptămânal afișat) .	2 Av Interzicere utilizare 24 buc.	
34	Modul familial Pluto - Module familiale Mărășești	DSP :neefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea	0	DGASPC
		DSV :lipsa cursuri igiena	avertisment verbal	
		IPJ :neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1 - AVERTISMENT	
		ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte se îngreunează evacuarea în caz de incendiu. ISUVN - Instalațiile de iluminat de siguranță nu funcționează pentru o perioadă de timp normată	ISUVN - 2 Avertismente	
		CJPC :Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informații aditiv, neevidențiere alergeni)	1 Av* (un PVCC pentru toate cele 6 module)	
35	Modul familial Dănuț -Module familiale Mărășești	DSP :neefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea	0	DGASPC
		DSV :lipsa cursuri igiena	avertisment verbal	
		IPJ :neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1 - AVERTISMENT	

		ISUVN - Prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje se diminuează gabaritul căilor de acces	ISUVN - 1 Avertisment	
		CJPC:Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informatii aditivii, neevidentiere alergeni)	* vezi pct. 3	
36	Modul familial Donald -Modul familiale Mărășești	DSP:neefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea	0	DGASPC
		DSV:lipsa cursuri igiena	avertisment verbal	
		IPJ:neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1 - AVERTISMENT	
		ISUVN - Prin depozitarea de mobilier se diminuează gabaritul căilor de acces	ISUVN - 0 Avertismente	
		CJPC:Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informatii aditivii, neevidentiere alergeni)	* vezi pct. 3	
37	Modul familial Arlechino - Module familiale Mărășești	IN RENOVARE		
38	Modul familial Marcela - Module familiale Mărășești	DSP:neefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea	0	DGASPC
		DSV:lipsa cursuri igiena	avertisment verbal	
		IPJ:neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1 - AVERTISMENT	
		ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte (ladă frigorifică) se îngreunează evacuarea în caz de incendiu.	ISUVN - 1 Avertisment	
		CJPC:Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informatii aditivii, neevidentiere alergeni)	* vezi pct. 3	
39	Modul familial Pinochio - Module familiale Mărășești	DSP:neefectuarea instruirii privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă-DSP Vrancea	0	DGASPC
		DSV:lipsa cursuri igiena	avertisment verbal	
		IPJ:neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică	1 - AVERTISMENT	
		ISUVN - Prin amplasarea pe calea de evacuare a unor obiecte se îngreunează evacuarea în caz de incendiu. ISUVN - Instalațiile de iluminat de siguranță nu funcționează pentru o perioadă de timp normată	ISUVN - 1 Avertisment	
		CJPC:Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informatii aditivii, neevidentiere alergeni)	* vezi pct. 3	
40	Modul Familial pentru copii cu nevoi medicale speciale	IPJ:neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc hg 301/2012	o sancțiune contravențională cu avertisment	DGASPC
		ISUVN - Unele din tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări.	ISUVN - 1 Avertisment	
41	Modul familial Prâslea - Module familiale copii cu dizabilități Focșani	IPJ:neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc hg 301/2012	o sancțiune contravențională cu avertisment	DGASPC
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale. ISUVN - Nu s-a asigurat încheierea unui contract pentru verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu ISUVN - Nu s-a obținut Autorizația de Securitate la Incendiu pentru Instalația de Detectie la Incendiu.	ISUVN - 3 Avertismente	
42	Modul familial "Harap Alb" - Module familiale copii cu dizabilități Focșani	IPJ:neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc hg 301/2012	o sancțiune contravențională cu avertisment	DGASPC
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale. ISUVN - Nu s-a asigurat încheierea unui contract pentru verificarea periodică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare la incendiu ISUVN - Nu s-a obținut Autorizația de Securitate la Incendiu pentru Instalația de Detectie la Incendiu.	ISUVN - 3 Avertismente	
43	Centrul Maternal	DSV:lipsa cursuri de igiena	avertisment verbal	DGASPC
		DSP:Nu sunt efectuate cursurile pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igiena	Avertisment	
		ISUVN - Unele din tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări.	ISUVN - 1 Avertisment	
44	Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Măicânești	IPJ:Neimplementare masuri minimale de securitate și neimplementarea măsurilor stabilite în analiza de risc.	doua sancțiuni contravenționale cu avertisment	DGASPC
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale. ISUVN - Tablourile electrice de alimentare (generale, locale etc.) nu au afișate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate astfel încât să fie ușor de identificat pentru manevre, reparații și verificări.	ISUVN - 2 Avertismente	

45	Centrul Respiro Măicânești	IPJ: neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc hg 301/2012		DGASPC
		ISUVN - Se utilizează instalația electrică cu improvizații și defecțiuni, în sensul în care se folosește un întrerupător smuls din perete, și contacte imperfecte la conexiuni și legături în spațiul spălătoriei. ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI). ISUVN - În spațiul cu destinația de bucătărie, detectorul de GPL care trebuie să acționeze automat asupra robinetelor de închidere nu funcționează.	ISUVN - 3 Avertismente	
46	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Maicanesti	DSV: Respectarea Programului de autocontrol stabilit	avertisment verbal	DGASPC
		DSP: Stocare deseuri periculoase mai mult de 48 de ore in cabinetul medical	2.400 lei	
		IPJ: neimplementare masuri prevăzute în analiza de risc hg 301/2012	o sancțiune contravențională cu avertisment	
		ISUVN - Nu s-a asigurat marcarea ușilor cu culori (roșu, verde galben), în funcție de gradul de mobilitate al ocupanților camerelor respective, (roșu-persoane care nu se pot evacua singure, galben- persoane care necesită sprijin la evacuare, verde- persoane care se pot evacua singure). ISUVN - Golurile prevăzute în planșeul spre pod nu se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute. ISUVN - Nu se asigură funcționarea corectă și continuă a instalației de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (IDSAI). ISUVN - În spațiul cu destinația de bucătărie, detectorul de GPL care trebuie să acționeze automat asupra robinetelor de închidere nu funcționează.	ISUVN - 4 Avertismente	
47	Asociația Sfânta Sofia-Credința, Nădejde și Dragoste	DSV: lipsă termograma și termometru pentru frigider	avertisment verbal	Asociația Sfânta Sofia
		IPJ: lipsă analiza de risc la securitatea fizică	1 AV	
		1. ISUVN - Nu se certifică realizarea periodică, pe baza unui grafic aprobat revizia instalațiilor electrice de iluminat de forță sau de curenți slabi (tablouri de distribuție, siguranțe, starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiuni) de către persoane fizice sau juridice autorizate inclusiv verificarea sistemelor de captare și scurgerea la pământ a electricității statice. 2. ISUVN - La încăperea centralei termice alimentate cu combustibil solid (lemne), ușa montată în peretele de separare față de restul construcției nu este rezistentă la foc. 3. ISUVN - Nu se asigură dotarea minimă cu stingătoare de incendiu.	ISUVN - 3 Avertismente	
		DSP: Nemonitorizarea temperaturii frigiderului de alimente; Neasigurarea finisajelor la nivelul tamplăriei interioare (uși). -DSP Vrancea		
48	Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat, repatriat, supus traficului sau migrației	DSP: Neefectuarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; - DSP Vrancea		
		CJPC: Nerespectare Ordine 201/2022, 163/2021 (lipsa informațiilor adițive, neevidențiere alergeni)	1 Av* (un PVCC pentru toate cele 6 module)	
		ISUVN - Culoarele de acces, evacuare și intervenție, precum și casa scării au lățimea liberă de circulație redusă prin amplasarea de obiecte de mobilier; ISUVN - Mijloacele de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) nu sunt verificate periodic. (avertisment)	ISUVN - 2 Avertismente	
49	Locuință Minim Protejată (LmP) 1 Câmpineanca	ITM: Repausul săptămânal acordat nu este de 48 ore consecutive	0	DGASPC Vrancea
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire. ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice. ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență.	ISUVN - 3 Avertismente	
50	Locuință Minim Protejată (LmP) 2 Câmpineanca	ITM: Repausul săptămânal acordat nu este de 48 ore consecutive		DGASPC Vrancea
		ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire. ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice. ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență.	ISUVN - 3 Avertismente	
	Locuință Minim Protejată	ITM: Repausul săptămânal acordat nu este de 48 ore consecutive		

51	(LmP) 3 Cămpineanca	ISUVN - La centrala de semnalizare a incendiilor nu este afișată schema circuitelor detectoarelor și a butoanelor manuale, precum și instrucțiunile de folosire. ISUVN - Instalația electrică nu se verifică periodic, de personal atestat, pe baza unui registru, de persoane fizice sau juridice autorizate, inclusiv a sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice. ISUVN - Nu sunt marcate prin corpuri de iluminat de siguranță (EXIT) căile de evacuare în caz de urgență.	ISUVN - 3 Avertismente	DGASPC Vrancea
----	---------------------	--	-------------------------------	-------------------