

SC SANCON SRL

Diriginte de santier: Sandutiu Cezar

Catre:

Presedintele Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor

Alexandru Ciprian Epure

Vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea

Referitor la:

Completare clarificari tehnice la obiectivul:

**„ Lucrari de refacre si punere in siguranta a DJ 205 J – punctul Podul Florean si sectorul Fitionesti – Schitul Musunoaiele comuna Fitionesti Judetul Vrancea,,,**

**Ca urmare a solicitarii dumneavoastra va transmit urmatoarele:**

1.Proiectantul a efectuat 2 ( doua) studii topo unul la inceputul proiectarii si unul la sfarsitul lucrarilor de constructii. Ultimul studiu topo se afla la Cartea constructiei

–Constructorul a efectuat 2(doua) ridicari topo , una la terminarea executiei stratului de balast si una la terminarea stratului de piatra sparta. Rezultatul acestor ridicari topo se afla depuse la Cartea tehnica a Constructiei si confirma, grosimile acestor straturi , care sunt conforme cu grosimile din proiect.

2. Pe parcursul exexecutiei lucrarilor constructorul a depus 3(trei) situatii de plata. Acestea au fost verificate si insusite , din punct de vedere calitativ si cantitativ de catre Dirigintele de Santier, prin semnarea situatiilor de plata nr.9 , 10 si 16. Fiecare situatie de plata a constructorului a fost insotita de un raport priviind punctul de vedere al dirigintelui de santier in perioada de executie a lucrarilor.

